

KARLOVY VARY-VĚDECKOTECHNICKÝ PARK KARLOVARSKÉHO KRAJE

SILNOPROUDÉ ROZVODY – VTP, OBJEKT SO 104

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Předmětem tohoto projektu ve stupni pro stavební povolení je koncepční řešení zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů. Projektová dokumentace je zpracována podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., oddíl 1.4. – Technika prostředí staveb.

Vzhledem k tomu, že řešení problematiky obou specializovaných oborů je vzájemně provázené a související, je dokumentace zpracována jako dokumentace společná.

2. Vypracoval

Zodp. projektant: Ing.M.Křístek

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, r.č. ČKAIT 0201565.

3. Související normy a předpisy

Dokumentace je zpracována a stavba bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN (možno nabídnout rovnocenné řešení) vydaných v době zpracování PD. Zejména se jedná o následující dokumenty:

- ČSN 33 0165 /EN 60446/ Značení vodičů barvami nebo číslicemi –12/2000 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ed.2 – 2/2009 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla –11/94 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům -2/94 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem – 8/97 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ČSN 33 2000-4-473 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření k ochraně proti nadproudům – 2/94
- ČSN 33 2000-4-481 (možno nabídnout rovnocenné řešení) Volba ochranných opatření podle vnějších vlivů. Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem – 3/97
- ČSN 33 2000-5-51. (možno nabídnout rovnocenné řešení)Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecná ustanovení - 4/2000

- ČSN 33 2000-5-523 Výběr soustav a stavba vedení - Dovolené proudy- 2/94 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-5-53 Spínací a řídicí přístroje -12/94 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče - 1/96 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-6-61 Revize - Postupy při výchozí revizi- 2/94 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny - 8/84 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2320 /EN 60079-14/ Elektrická instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních) -3/99 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 3020 Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě - 9/92 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 3022 Výpočet poměrů při zkratech v trojfázových střídavých soustavách -11/96 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení -11/92 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- Vyhláška 50/78 Sb.
- Zákon o Českých technických normách - & 4 zákona č. 22/1997 Sb.- závaznost norem ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky – 11/1995 (možno nabídnout rovnocenné řešení) (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, Část 1: Vnitřní pracovní prostory – 3/2004
- ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť – 09/2008 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení – 9/2000 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy – 12/2001 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení – 2/2005(možno nabídnout rovnocenné řešení)
- Vyhláška 246/2001 Sb.
- ČSN IEC 331-3, 332-3 Silové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2130 Vnitřní el. rozvody - 5/83 (část. nahrazena ČSN 332000-7-705) (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení -3/86 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení – 6/90 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 0120 /IEC 93/ Normalizovaná napětí –4/93 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 0330 /EN 60529/ Stupně ochrany krytí (krytí IP kód) –11/93 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik –8/95 (možno nabídnout rovnocenné řešení)

- ČSN 33 2000-7-701 (možno nabídnout rovnocenné řešení) ed. 2 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou – 02/2007
- ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a jiné nádrže – 02/2007 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 2000-1 El. zařízení - Rozsah platnosti, účel a základní hlediska – 7/95 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 33 0125 /EN 60059/ Hodnoty proudů –12/2000 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy – 8/1999 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení – 09/1994 (možno nabídnout rovnocenné řešení)
- ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem (soubor norem) – 11/2006

4. Rozsah projektu

Projektová dokumentace, jak již bylo uvedeno řeší kapacitní nároky objektu, hlavní trasy silnoproudých rozvodů a rozmístění rozvaděčů. Dále dokumentace řeší požadavky osvětlení a instalace zásuvek pro jednotlivé prostory objektu.

5. Použité podklady

- 5.1. Stavební půdorysy
- 5.2. Požadavky investora
- 5.3. Výsledky jednání s generálním projektantem a profesanty ostatních technologií.

6. Určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů není ve fázi projektu pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb požadován a jeho detailní zpracování bude provedeno pro realizační PD a jako podklad pro kolaudaci objektu.

Předpokládá se, že osoby v objektu budou duševně a pohybově způsobilé, bez elektrotechnické kvalifikace (laici.) Dále se předpokládá, že prostory budou se zanedbatelným rizikem co se týká agresivního prostředí. Z toho vyplývá, že se nepředpokládá užití speciálních materiálů

7. Technické řešení

7.1. Energetická bilance, připojení na síť ČEZ distribuce

Dle požadavků investora a profesantů byla zpracována energetická bilance.

ENERGETICKÁ BILANCE

		Pi (kW)	soudobost (beta)	Pp (kW)
1.	Osvětlení	22/6,6 LED	0,60	13,2/4
2.	Zásuvky	15	0,30	4,5
3.	ÚT	1,60	0,65	1,04
4.	VZT (společné prostory)	54	0,65	35,1
5.	Technologie sálů+VZT	25	0,50	12,5
7.	ZTI	3	0,65	1,8
8.	Vstupní hala odhad (cca 20kW)	20	0,60	12
9.	Kanceláře (á 5kW) Recepce	20	0,60	12
	Provozní mezisoudobost		0,75	
	Soudobý příkon objektu			75/68

Požadovaný soudobý příkon pro celý objekt je 75/68 kW. Tento příkon bude přiveden z nedaleké trafostanice. Přípojka objektu není součástí této dokumentace. Tato dokumentace řeší pouze vnitřní elektroinstalaci.

Přívodní kabel (od pojistkové skříně ČEZ)je navržen na průřez 1-CYKY 4x95 a to i s případnou rezervou pro možnost navýšení spotřeby budovy dle případných nových požadavků uživatele objektu.

7.2. Hlavní rozváděče, hlavní trasy, uložení kabelů, ostatní zdroje el. energie

7.2.1. Rozvody NN

V rozvodně bude instalován rozvaděč měření RE (nepřímé měření 200A), hlavní rozvaděč RH a rozvaděč pro požární zásah RPZ. RH bude opatřen hlavním jističem s nastavitelnou charakteristikou. V hlavním rozvaděči budou umístěny samostatně odjištěné vývody pro jednotlivá technologická zařízení objektu (VZT, ÚT, DATOVÉ ROZVODY.....) a dále zde budou umístěny vývody pro společnou spotřebu budovy. V RH bude osazena přepětová ochrana typu B, v podružných rozvaděčích bude osazena přepětová ochrana typu C (pokud budou osazeny, jinak bude tato ochrana osazena taktéž do rozvaděče RH). Přepětové ochrany D budou osazeny přímo do zásuvek, podle potřeby.

V kancelářích navrhuji vést hlavní část rozvodů v podparapetních kanálech.

V hlavní (výstavní hale) doporučuji osadit pod strop několik řad přípojnicového systému 25A. Možnost připojení dalších zařízení.

7.3. . Elektrotechnická zařízení v objektu

7.3.1. Umělé osvětlení

V objektu bude zřízeno umělé osvětlení, které bude mít parametry podle ČSN EN 124 64-1. Každá místnost objektu byla zaříděna referenčním číslem podle této normy – viz příloha „Tabulka místností.“ V tomto dokumentu je stanoven požadavek na průměrnou intenzitu osvětlení v daném prostoru podle účelu místnosti a je stanoven potřebný příkon osvětlení tokovou metodou.

Předpokládané intenzity osvětlení:

- Kanceláře 500lx
- Chodby, sociálky 150-200lx
- Společné prostory reprezentačního účelu 350-500lx
- Technické místnosti 350lx

Volba elektrotechnických parametrů svítidel bude odpovídat vnějším vlivům, uplatňovaným v jednotlivých místnostech, volba fotometrických parametrů bude odpovídat referenčnímu číslu místnosti. Osvětlovací soustava bude řešena LED a zářivkovými svítidly, doporučuji teplotu chromatičnosti světelných zdrojů denní bílá. Žárovkové světelné zdroje, vzhledem k omezením, která vyplývají z evropské direktivy, nebudou použity. Vzhledem k nízké účinnosti, parazitním jevům v napájecí síti (3. harmonická), zabránění stroboskopickému efektu a nutnosti kompenzovat – budou osazeny pouze svítidla s elektronickými předřadníky.

Ovládání osvětlení bude klasickými vypínači v jednotlivých sekcích, v rozvodně a v technických místnostech. Na chodbách a WC bude osvětlení spínáno pohybovými čidly.

Napájení osvětlení bude provedeno z RH, nebo z podružných rozvaděčů.

7.3.2. Nouzové únikové osvětlení

V objektu bude zřízeno nouzové únikové osvětlení, které bude mít parametry podle ČSN EN 1838 a 54172. Každá místnost objektu, ve které musí být provedeno nouzové únikové osvětlení je uvedena v příloze „Tabulky místností.“ V tomto dokumentu je stanoven požadavek na průměrnou intenzitu osvětlení v daném prostoru podle charakteru nouzového únikového osvětlení.

Nouzové únikové osvětlení bude provedeno v kategoriích:

- Nouzové osvětlení únikových cest (chodby)
- Antipatické osvětlení (toalety, šatny)
- Osvětlení prostor s vysokým rizikem (Sektory, technická místnost, rozvodna)

Nouzové osvětlení únikových cest bude v souladu se zmíněnými normami, zejména pak 1 lx v ose únikové cesty.

Antipatické osvětlení bude provedeno na hodnotu min 0.5 lx v ploše místnosti.

Osvětlení prostor s vysokými riziky a míst první pomoci bude provedeno na hodnotu 10% E_m , minimálně však 15lx.

Místa hasební techniky podle evakuačního plánu, včetně míst s tlačítky EPS budou osvětlena na hodnotu 5 lx.

Pro nouzové osvětlení budou svítidla hlavního osvětlení opatřena bateriovými moduly. Svítidla nebudou trvale svítící. V případě ztráty napětí se svítidla rozsvítí z vlastních baterií.

Pro vyznačení směrů úniku a označení nouzových východů budou použity prosvětlené piktogramy se stejným způsobem napájení jako svítidla pro nouzové osvětlení.

Celý systém nouzového únikového osvětlení bude monitorován a bude zajišťovat automatické spouštění a vyhodnocování testů funkčnosti.

7.3.3. Bleskosvod

Ochrana objektu před bleskem bude zajištěna klasickou mřížovou jímací soustavou opatřenou pomocnými jímači. Svody budou vedeny po fasádě objektu a ukončeny na zemní soustavě.

Zemní soustava musí mít hodnotu odporu **max. 10Ω**.

7.3.4. Požadavky PBŘ

El. instalace objektu bude svým konečným provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3, a je řešena samostatnou částí PD.

Ke kolaudaci objektu bude předložena platná revizní zpráva elektroinstalace.

Vnější vlivy pro elektroinstalaci

Vnější vlivy pro všechny prostory jsou stanoveny protokolem. Není stanoveno nebezpečí výbuchu.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude instalováno v prostoru konferenčního sálu a vstupní haly .. nouzové osvětlení navrhuje projektant elektroinstalace výpočtem dle ČSN EN1838 a to jako nouzové osvětlení únikových cest. Z místa kde není přímo viditelný východ, musí být viditelný alespoň směr úniku.

Náhradní zdroj elektrické energie

Každé světlo nouzového osvětlení má v sobě zabudovaný náhradní zdroj el. energie s dobou použitelnosti min. 60 minut. Požární akustická signalizace – sirény a EPS má vlastní náhradní zdroj el. energie zabudovaný v ústředně EPS.

Opatření na volně vedené kabely

Konferenční sál + vstupní hala kterou vedou únikové cesty ze sálu

Volně vedené kabely v rámci požárních úseků budou s třídou reakce na oheň Dca. Kabely, které zajišťují napájení zařízení s požadovanou funkcí při požáru a u kabelů zajišťujících jejich ovládání – jsou navrženy kabely s požadovanou funkcí při požáru dle ČSN IEC 60331.

Další požadavky

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 (možno nabídnout rovnocenné řešení)

Požární tabulky a podle nařízení vlády alespoň v tomto rozsahu :

- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.
- Blesk
- Nehas vodou ani pěnovými přístroji
- Je navrženo označit Hlavní vypínač el. energie a to nejen u vlastního vypínače, ale včetně označení přístupu k němu.