



Obsazení kanceláří

č. míst	Obsazení kanceláří
301	Sekretariát
302	Sekretariát
303	Kancelář ředitele
305	Bc Kupecká
306	Žáková
307	Ing Štoviček
308	Ing Svojková
311	Bc Kampřová
312	EÚ Tomášková
313	Valášková
318	Dudková
319	Čteřiová
321	Makajová
322	Sedláčková, Hampajsová
323	TÚ Tomášková
324	Ing Stará
325	Štaštiná
326	Havrdová
327	Odradovcová

LEGENDA:

Značka	Popis
	zátvoka datová ZJR45
	WiFi
	LED svítidlo podhledové 60x60, 40W
	Rozvodnice RACK
	Parapetní kanál PK110x70_D_HD POPOS-4 m
	Kabelový svazek v podhledu BELDEN CAT 6
	Optický kabel
	Kabel CYY J3x2,5
	Minební kabelový podhled 10x60 (30m2+40 40m2+70 40m2) Podhled snížen o 30 cm

POZNÁMKA:
Pro napájení rozvodny RACK 2 osadit do stávajícího silnoproudého rozvaděče vs2 NP jistič 1x16A.
Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
čl. 321.2 - AB - 5
čl. 322.1 - BA - 1
čl. 323.2 - CB - 1

Vedoucí projektu	Vypracoval	Krejal	Zodpovědný projektant	Sokolovská Elektro Firma s.r.o. Rolnická 656 356 01 SOKOLOV	
	Jiří Lávička	Jiří Lávička	Jiří Lávička		
Ing.:	karlovský	Slav. úřad:	Karlovy Vary	Datum:	09/2020
Investor:	KSTN FK Chelva 082 Sokolov	Formát:	A2	Zob. číslo	
Stupeň:		Měřítko:	1:100	Stupeň:	PDR
Obsah:	Elektr. instalace slaboproud 2.NP	Vykř.	E-2		