


## M 1:25



B) SKLADBA VOZOVKY:			
- ACO 11+	alsfaltový beton - obrusná vrstva	40 mm	ČSN EN 13 108-1
- PSE	spojovací potřík emulzní s modifikovaným asfaltem	0,40 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 1629
- ACP 16+	asfaltový beton - podkladní vrstva	50 mm	ČSN EN 13 108-1
- PIA	infiltrační asfaltový	0,80 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 1629
- ŠDA	štěrkodrt' (frakce 0-63)	150 mm	ČSN EN 13 285
- ŠDB	štěrkodrt' (frakce 0-63)	150 mm	ČSN EN 13 285
		CELKEM	390 mm

- ① **NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA**
  - beton C30/37 - XF4, ocel B500B
  - horní hrana ve spádu 4% směrem do vozovky
- ② **ODBOURÁNÍ A BETONÁŽ LÍCE ZDI**
  - odbourání stávajícího líce v tloušťce cca 250 mm
  - betonáž nového líce - beton C30/37 - XF4, výztuž B500B
- ③ **SPRAHOVACÍ TRNY** v počtu 4 ks/m2
  - trny z betonářské oceli pr. 16 mm délky 600 mm, vlepny do vrtů pr. 20 mm na hloubku cca 400 mm
  - vlepno aktivovanou cementovou suspenzí c/v=2,2/1
  - vrty provedeny ve sklonu min 5st od vodorovné
- ④ **PŘEZDĚNÍ HORNÍCH ŘAD KAMENNÉ PODEZDÍVKY**
  - použity budou stávající kamenný, spáry budou mechanicky vyškrábnuty
  - přezděna horní řady v rozsahu cca 400 mm, přezděno na MC 15
- ⑤ **ZPĚTNÝ ZÁSYP**
  - hutněno po vrstvách tloušťky max. 250 mm na ld = 0,9
  - zásyp místním materiálem
- ⑥ **OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - materiál pozink**
  - zábradlí - výšky 1,1 m
  - se svislou výplní
  - kotveno dodatečně na patní plechy, pomocí nerezových kotev

18/179

Výrobek uvolněn k použití

Datum..... ③

<b>Odpov. proj.:</b> Ing. M. Kofmín	<b>A ZCONSULT®</b> spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz CSN EN ISO 9001
<b>Vypracoval:</b> Ing. P. Vít	
<b>Kontroloval:</b> Ing. J. Šíma	
<b>Kraj:</b> Karlovarský <b>Místo:</b> Březová	
<b>Objednatel:</b> KSÚSK p.o., Chebská 282, Sokolov 356 01	
<b>Ákce:</b> III/2087 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.	<b>Zn. souboru:</b> ...
<b>Výkres:</b> Vzorový řez B-B	<b>Stupeň:</b> DSP/PDPS <b>Formát:</b> 3 x A4
	<b>Č. zak.:</b> 18/179 <b>Č. paré :</b>
	<b>Datum:</b> 03/2019
<b>Měřítko:</b> 1 : 25	<b>Č. přílohy:</b> D.3.2
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.	