

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

č. 4

Vysvětlení doplňující informací č. 1


Dokument *Popis připojení škol* popisuje požadované vlastnosti nadstavbového systému, který je již realizován. Dokument byl přiložen pouze jako informativní a není pro uchazeče závazný. V dokumentu je chybně uvedeno, že na SZŠ Cheb je instalován systém MB Secure. Informace se týká ostatních školských zařízení.

Platným požadavkem pro uchazeče zakázky: „Zabezpečení vstupů budov SZŠ a VOŠ Cheb“ nadále zůstává, aby nabízený systém byl kompatibilní s nadstavbovým softwarem Winmag + v.6, jak je uvedeno v *doplňující informaci č.1*. Závazné požadavky pro uchazeče jsou:

- ACS a PZTS musí být kompatibilní se sw Winmag + v.6
- ACS a PZTS musí s instalovaným sw Winmag umět auto-konfiguraci – automatické načtení všech datových bodů včetně jejich názvů.
- ACS a PZTS musí s instalovaným sw Winmag umět obousměrnou komunikaci
- ACS a PZTS musí pracovat na principu databázového systému SQL

Tato kompatibilita je pro instalaci požadována.

V Chebu dne 29. 3. 2021



Střední zdravotnická škola
a vyšší odborná škola Cheb
příspěvková organizace
350 02 Cheb, Hradební 58/10
IČO:00669733