



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV-3019/2020-PCNP

Karlovy Vary 15. 12. 2020

Počet listů : 1

Přílohy : svazek

Ing. Pavel Špráchal
U Krčské vodárny 1133/61
140 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: kpt. Bc. Ladislav Hejný, tel.: 950370285, fax: 950370252, e-mail: ladislav.hejny@kvk.izscr.cz

Název stavby: Výstavba pěstebního skleníku ve Střední lesnické škole
Místo stavby: Žižkova 345, Žlutice
Stavebník: Střední lesnická škola Žlutice, Žižkova 345, 364 52 Žlutice
Druh dokumentace: územní souhlas, Jan Tríska, ČKAIT 003180,

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou projektovou dokumentaci k územnímu souhlasu předloženou dne 7.12.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

HZS Karlovarského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace pro územní souhlas, Ing. Josef Kunc, ČKAIT 0003180, 11/2020
- Situace stavby – stavba se nenachází v PNP ani ochranném pásmu sousedních objektů
- HZS Karlovarského kraje doporučuje prostor skleníku vybavit jedním hasícím přístrojem o objemu 6 kg prášku (hasební schopnost 113 B)

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Karlovarského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že nejsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.



plk. Ing. Jaromír Podlaha
rada
vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolních činností a zjišťování příčin požáru