


Rozvaděč pro laiky
 ČSN EN 60 439-3 ROZVÁDĚČE nn
 Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst
 přístupných laické obsluze Rozvodnice
 Jističe určené pro laickou obsluhu
 ČSN EN 60898-1–část 1: Jističe na střídavý proud,
 ČSN EN 60947-2: Jističe.

Ochrana před úrazem el.proudem
Je provedena dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
rozvaděč na omítku, skřín s dveřmi
In = do 25 A
Ik = 6 kA

Un = 230/400 V AC
dle ČSN EN 62305

skrin	1.00 ks
RCCB 4 pólý 6 kA In=25 A 300 mA	1.00 ks
Svodící přepětí 3p K1. C	1.00 ks
Hlavní spínač 3/ 25A	1.00 ks
MCB 1p, 6 kA, In=16 A, typ B,	3.00 ks
MCB 3p, 6 kA, In=16 A, typ B,	1.00 ks
RCCB 4 pólý 6 kA In=25 A 30 mA	1.00 ks
RCBO 1 pól +N 6 kA In=10 A/B 30 mA,	1.00 ks

				Vytv.	15.4.2020	PM	hospodářská budova			Petr Matala Východní 12,352 01 Aš ICO 41631072 e-mail: matala@tiscali.cz mobil 606 437 798	rozvaděč R	System: R2		=
				Zm.	15.4.2020		p p č. 2012/4, p p č 2012/3, k ů Hranice u Aše					+		
				Stav										
Rev.	Změny	Datum	Název	Norm			Zdroj:	Náhrada za:	Nahrazeno:	Pohledy	Projekt:	Výkres čís:	Výkres: 2	
												20032 D.1.4.4.5	Počet: 2	