

**NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Karlovarská krajská nemocnice

Bezručova 19

36001 Karlovy Vary

Vaše žádost ze dne, značka:  
27.09.2021Naše značka:  
107210005  
(05-09/2021)Vyřizuje:  
Ing. Jitka Líkařovádne:  
27.09.2021**Věc: Úprava vstupu do objektu "H" v 1.NP pro TP - rampa****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Drahovice, p.p.č. 397/2, 597/5 a 397/6

Stavebník: Karlovarská krajská nemocnice, bezručova 19, 360 01 Karlovy Vary

Projektant: Václav Klimeš, 3D PROJEKT, Úvalská 604/2, Karlovy Vary, IČO 67093124

Č. zakázky: 2101007

Datum: 11/2019

Předmětem předložené dokumentace je úprava stávajícího vstupu do objektu „H“ na LSPP zubní a kožní ambulanci na úrovni 1.NP, který nevyhovuje požadavkům na bezbariérový přístup. Požadavkem investora je výstavba nové rampy pro tělesně postižené dle platných norem.

Stavba rampy pro tělesně postižené je umístěna na pozemcích p.p.č. 397/2, 597/5 a 397/6 katastrálního území Drahovice.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace výše uvedené stavby bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**NIPI** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT 107

**Ing. Jitka Líkařová, odborný konzultant**

Adr. střediska: Jugoslávská 3/1706, 360 01 Karlovy Vary  
736 751 205, k.vary@nrzp.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR