

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

(A)	Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5x10^4$- 10^6Ohm.
Z	El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič. - 1200 mm vysoko. - 1200 mm vysoko (event. pod parapet)
Z_0	El. zásuvka 230 V/16 A - samostatně jištěná, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič. - 1200 mm vysoko.
Z_5	El. zásuvka 230 V/16 A, napájená ze zdravotnické izolované soustavy a záložního zdroje dieselagregátu, barva barva zásuvky žlutá případně označená "DO-ZIS" - 1200 mm vysoko (event. pod parapet)
Z'	El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič. - 300 mm vysoko.
Z''	El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič - cca 1800 mm vysoko (event. na stropě) - pro připojení TV, umístit v blízkosti držáku tv
Z_7	El. zásuvka 230 V/16 A, napájená z DO (důležitých obvodů), záskok do 120 sec., v místnostech pro lékařské - 1200 mm vysoko (event. pod parapet)
Z_7'	El. zásuvka 230 V/16 A, napájená z DO (důležitých obvodů), záskok do 120 sec., v místnostech pro lékařské - cca 300 mm vysoko.
STA	Vývod společné televizní antény dle projektu slaboproudu
STA''	Vývod společné televizní antény dle projektu slaboproudu - cca 1800mm vysoko (event. na stropě) - pro připojení TV, umístit v blízkosti držáku tv
PC	Dvojzásuvka počítačové sítě - dle projektu slaboproudu.
PCL	Zásuvka počítačové sítě určena pro monitoring chladniček na léky - dle projektu slaboproudu.
O_1	Vývod medicinálního plynu (1x kyslík) dle projektu rozvodu medic. plynů, ukončený rychlospojkou - 1200 mm vysoko.
O_3	Vývod medicinálních plynů (1x kyslík, 1x vakuum, 1x stlačený vzduch) dle projektu rozvodu medic. plynů, ukončený rychlospojkou - 1500 mm vysoko.
U	Uzemňovací svorky - napojené vodičem 4 mm2 Cu na centrální uzemňovací bod
S^y	Přívod el. proudu 230V pro stropní vyšetřovací světlo, napájeno z DO.
S_{yn}	Přívod el. proudu 230V pro nástěnné vyšetřovací světlo, napájeno z DO, v= cca 1800 mm.
S^z	Přívod el. proudu 230V pro osvětlení pracovní linky, volný konec kabelu cca 1m výška cca1450 mm, vypínač na stěně
d	Přívod vody a odpad pro vestavnou (podstavnou) myčku nádobí - dle projektu ZTI
d_1	Přívod vody pro "výrobník horké vody", 3/4", ukončeno rohovým ventilem, cca1100mm vysoko - dle návrhu specialisty ZTI
d_2	Vývod studené vody 1/2" vnitřní závit, ukončeno vodovodním kohoutem 3/4" vnější závit - cca 350 mm vysoko.
h_2	Odpad 3/4" vnější závit - 200-300 mm vysoko

PŘÍLOHA VÝKRESU:
(Montážní výkresy)

Položka č.		Montážní výkres č.
TP-2104	- místnost č. B138- Vyšetřovací světlo stropní	TP-2104

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU DŘEZY PŘIPOJENY STANDARDNÍM ZPŮSOBEM

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče ! Provedení instalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řeší dle ČSN 33 2000. Požadavky ČSN 33 2000 v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 33 2000-7-710. Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou dle ČSN 33 2000-7-710, ktera je uveden v šestiúhelníku u názvu místnosti.

± 0.0 = 487.51

ČÍSLO PARÉ

D2.51 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE /B

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: D. Štěrbová, Salmovská 1545/9, 120 00 Praha 2

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
D. ŠTĚRBOVÁ	D. ŠTĚRBOVÁ, T. VÁCLAVÍK	H. MALEVIČOVÁ

Dagmar Štěrbová
Projekty lékařské technologie
Salmovská 1545/9, Praha 2, 120 00
E-mail: projekty.sterbova@gmail.com
Tel: +420 725 066 598

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary

NÁZEV AKCE:
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. - NEMOCNICE V CHEBU
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU
- ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES
PŮDORYS 1NP/B

FORMÁT	21x A4
DATUM	09 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D2.51-05/B