

Váš dopis zn.:
Ze dne: 12.04.2021
Naše zn.: POH/17542/2021-2/101100

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Vyřizuje: Ing. Petr Lewi
Tel.: +420 474 636 736
Mobil:
E-mail: Lewi@poh.cz

Datum: 27.4.2021

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Vědeckotechnický park Karlovarského kraje, areál Karlovy Vary – Dvory, vodohospodářská část

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedeným podkladům pro vodoprávní řízení, které jsme obdrželi elektronicky dne 12. dubna 2021, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

S realizací výše uvedené akce **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Stanovisko správce povodí a vodního toku:

1. Dotčená vodohospodářská část stavby, včetně dvou odlučovačů ropných látek (ORL) typu GSOL 5/20 a GSOL 2/10, musí splňovat podmínky vodoprávního povolení stavby vydaného Magistrátem města Karlovy Vary dne 02.04.2013, pod spisovou zn. 16680/SÚ/12/Žá.
2. Napojení obou ORL do stávající dešťové kanalizace je podmíněno písemným souhlasem vlastníka této kanalizace, který musí mít platné rozhodnutí vodoprávního úřadu pro vypouštění přečištěných srážkových vod z dotčené kanalizace a bude ručit za kvalitu vypouštěných přečištěných srážkových vod v rozsahu podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.

Toto vyjádření nahrazuje vyjádření Povodí Ohře, s. p., ze dne 03.05.2019, zn. POH/19313/2019-2/101100.

Předmětem vyjádření jsou podklady pro vodoprávní řízení stavby „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje, areál Karlovy Vary – Dvory, vodohospodářská část“.

Splásková kanalizace z objektu bude zaústěna do stávající veřejné kanalizace, zakončené městskou ČOV. Srážkové vody ze dvou plánovaných parkovišť u objektu budou, po přečištění ve dvou odlučovačích ropných látek (ORL typu GSOL 5/20 a GSOL 2/10), svedeny do stávající dešťové kanalizace, která ústí zleva do vodního toku řeka Ohře (IDVT 10100004) v říčním km 181,820.

Lokalita dotčená stavbou se nachází mimo stanovené záplavové území vodního toku řeka Ohře.

Stavebníkem je Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory.
ID_VU: OHL_0380, ČHP: 1-13-01-1400-0-00

Ing. Kateřina Voříšková
vedoucí technické skupiny



Povodí Ohře, státní podnik
závod Karlovy Vary
Horova 12 Karlovy Vary 360 01
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Rozdělovník

POh, s. p., CH Ř CE

HP 1-13-01-140, VHE: 11-21/7434, GIS: 853610/1011660, VHP

POh, s. p., závod Karlovy Vary - provoz K. Vary

a/a 17542