



Městský úřad Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

02 189526861CZ

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov, Chebská 282, 356 01 pošta D. Rychov	
Došlo dne:	11 - 11 - 2019
Č.j.:	Příloha:
Přiděleno:	K vyřízení:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p. o.
Chebská 282
356 01 Sokolov

Vaše značka:

Číslo jednací:
OZP/19/4862/

Vyřizuje/linka:
Holečková/306

V Mariánských Lázních
8. 11. 2019

Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci:

„Celková oprava propustku na silnici III/2119, Prameny“

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské péče, lesního hospodářství, vodního hospodářství a veřejné zeleně poskytuje k Vaší žádosti následující vyjádření:

Odpadové hospodářství:

Na základě podané žádosti o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění bude vydáno závazné stanovisko ke stavbě „Celková oprava propustku na silnici III/2119, Prameny“.

(4. 11. 2019 S. Křížová)

Ochrana vod – vodní hospodářství:

Projektovou dokumentaci stavby zpracoval Ing. Martin Štecher, Mokřiny 232, Aš, datum 08/2019, č. zak. 2019-11.

Popis:

Záměrem investora je provést opravu stávajícího propustku pod silnicí III/2119 Prameny, který je v havarijním stavu a opravu mostního objektu, silniční staničení 9,88 km.

Stavba se nachází v zastavěném území obce, kde protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10222292, který je pravostranným přítokem Pramenského potoka IDVT 10100472.

Stávající opěry mostu z kamenného zdiva jsou podemleté, chybí jejich výplň, kamenné kvádry jsou uvolněné a některé se nachází v korytě vodního toku.

Římky propustku jsou poškozené, nosné desky jsou propadlé a vykloněné. Celý propustek bude vyměněn v rámci rekonstrukce mostu.



Městský úřad Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Propustek bude navržen tak, aby převáděl vodu Q_{100} .

Koryto potoka pod mostem a 1,50 m na vtoku od líce křídel bude zpevněno kamennou dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Zpevnění dlažbou bude ukončeno na vtoku a výtoku příčným betonovým prahem. Koryto potoka od příčného betonového prahu na výtoku v délce 4,0 m bude opevněno kamenným pohozem. Sklony břehů budou upraveny 1:2.

K uvedenému záměru nemáme námitek za těchto podmínek:

1. Stavební práce musí být předem projednány se správcem vodního Lesy ČR, s. p., Správa toků povodí Ohře, s. p.
2. Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy, do podzemních či povrchových vod. Musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod v případě užívání závadných látek.
3. Stavební mechanizace bude zajištěna záchytnými vanami. Pro případnou likvidaci úniku škodlivých látek bude pracoviště vybaveno vhodnými sanačními prostředky.
4. Stavbou nesmí být ovlivněny vodní poměry, je třeba posoudit kapacitu propustku z důvodu přívalových (velkých) vod.
5. Stavebník požádá vodoprávní úřad o souhlas dle § 17 vodního zákona.

Souhlasu je třeba dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbám nebo činnostem na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.

Žádost bude doložena dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou žádosti bude:

- projektová dokumentace
- vyjádření správce vodního toku
- Pokud bude výše uvedená stavba projednávána a ukončena ve stavebním řízení příslušným stavebním úřadem, je třeba před vydáním stavebního povolení požádat vodoprávní úřad o závazné stanovisko dle § 17 vodního zákona.
- Pokud na stavbu nebude vydáno stavební povolení příslušným stavebním úřadem, investor požádá vodoprávní úřad o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona.

(Zajíčková 04. 11. 2019)

Ostatní úseky: bez námitek.


Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru ŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor životního prostředí
Mariánské Lázně

PD V PANÍ ZAJÍČKOVÉ