

Tabulka místností				
Číslo	Název	Plocha [m²]	Třída čistoty	Osvětlení [lx]
309	SKLAD CYTOSTATIK	6,08	K	289 / 200
310	PŘÍPRAVA, KOMPLETACE, DOKUMENTACE	15,65	D(C)	527 / 500
311	PERSONÁLNÍ PROPUST 1	6,42	D	311 / 200
312	ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK	13,01	C(A)	645 / 500
313a	PERSONÁLNÍ PROPUST 2	3,53	C	429 / 200
313b	HAVARIJNÍ SPRCHA	1,55	C	217 / 200
314	ÚKLID	1,66	D	209 / 200
315	STROJOVNA VZT	16,63	-	285 / 200
317	KANCELÁŘ	11,84		560 / 500

LEGENDA SVÍTIDEL (ELKOVO ČEPELÍK)

OZN.	KS	POPIS
AN	11	ZCLED4G39Q840/M623-OPAL-IP54+NZ, CLEAN, Opal, M623 IP54, 39W, 4900lm, Ra80, 4000K, NZ modul
BN	2	ZCLED4G17L840/M623-OPAL-IP54+NZ, CLEAN, Opal, M623 IP54, 17W, 2100lm, Ra80, 4000K, NZ modul
C	4	ZCLED3G30L840/W1,2-PC-IP66, Waterproof, 30W, 4468lm, Ra80, 4000K
D	4	ZCLED3G32Q840/EASY-M600-MIKRO-C, Easy M600 MIKRO-COMFORT, 32W, 3591lm, Ra80, 4000K

Pozn.:

- svítidla AN a BN rastr 625 mm - rastr navržen projektantkou stavby, nutno koordinovat se stavbou a ověřit před objedránáním svítidel
- svítidla D rastr 600 mm - stávající rastr, nutno koordinovat se stavbou a ověřit před objedránáním svítidel

