

Obsah: Rozvaděč R4B–5.3 klima

Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Objekt B – 4.NP, infekční lůžkové oddělení a lékařské pokoje
Klimatizace – I. a II. etapa
D1.4b – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

TYP PROVEDENÍ: OEZ, oceloplechová skříň, typ DN43–2405, 120 mod
KRYTÍ: IP43/IP20
ROZMĚRY: š/v/hl 510/850/247 mm
DĚLENÍ: ne
NÁTĚR: typový
OBSLUHA: prac. poučenými
PRAC. PODMINKY: normální
ZKRAT. ODOLNOST 10kA
REZ. PROSTOR: ano
PŘÍVOD(Y), VÝVODY: spodem, horem
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči
OSAZENÍ SKŘÍNĚ: na povrch, na kovové nosné konstrukci
INSTAL. PŘÍKON: Pi – 18,5 kW
VÝPOČ. ZATÍŽENÍ: Pv – 18,5 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
– ochrana před nebezpečným dotykem
– ochrana izolací živých částí
– ochrana kryty nebo přepážkami
neživých částí – automatickým odpojením od zdroje v síti TN
– použitím zařízení třídy ochrany II

