



LEGENDA:

- kabelové vedení, hlavní a sdružené trasy
- rozvod 400V
- rozvod 230V
- pospojování/ místní pospojování/ uzemnění
- protipožární ošetření prostupu

Kabeláže:
stoupačka č.1
– z RHM-4B pole č.5 do R4B-5.3 (klima) – CYKY J 5x35
– z HOP do R4B-5.3 (klima) – CY 16 žzel

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3+NPE AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RHM-4B)
3+NPE AC 50Hz, 230/400V, TN-S (R4B-5.3 klima)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje

Nedílnou součástí PD je technická zpráva

VYPRACOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.PROFESE Ing. F. Kolář	KONTROLOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.STAVBY Jan Sobotka	Ing. František Kolář U Kovárny 253 360 01 Otovice IČ: 428 40 279 TEL.: 608 024 598 e-mail: efar.kolar@gmail.com	
KRAJ: Karlovarský		OBEC: Karlovy Vary			
INVESTOR: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 06 K. Vary					
Karlovarská krajská nemocnice a.s. Objekt B – 4.NP, infekční lůžkové oddělení a lékařské pokoje Klimatizace – I. a II. etapa D1.4b – Zařízení silnoproudé elektrotechniky				FORMAT	2 A4
				DATUM	11.12.2021
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:100
				ZAK.CISLO: 202108	
Půdorys 5.NP. a střechy				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				202108	007