



Legenda svítidel:

- OE3213 svítidlo stropní Osmont Elisa 3 typ 68566, 21W/4000K, 2770 lm, CRI>80, LED-1L15C07BT14/027 4000, IP44
- OF483 svítidlo nástěnné Osmont Flora 2 typ 59725, 8W/3000K, 970 lm, CRI>80,LED-1L27C03DU12/125 B 4000, IP43

- ## Legenda:
- trasa souběhu vedení
 - rozvod nouzové signalizace
 - spínač jednopólový, ABB Tango bílá, řazení 1
 - sada pro nouzovou signalizaci, ABB Reflex SI, typ 3280B-C10001 B
 - stropní pohybové čidlo, Elektrobok, typ LX28B - bílá, IP20
 - RS stávající rozvodnice
 - Ve ventilátor dle PD vzduchotechniky

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V

ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

<h1>ELVOST</h1>		projekt elektro návrhy a dodávky osvětlení e-mail: elvost@seznam.cz		nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO:46862579		Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč		Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík				Číslo zakázky: 220303
Stavebník: Gymnázium Aš, příspěvková organizace, Hlavní 2514/106, 35201 A						Datum: 04/2022
Kraj: Karlovarský	Obec: Aš					Měřítko: 1:50
Akce: Oprava hygienických zařízení - Jídelna, Gymnázium Aš Kú Aš , st.p.č. 2731						Stupeň: DPS
Část: D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika						Číslo výkresu: D.1.4.d.2
Obsah: Půdorys						